



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**КОМИТЕТ  
ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ  
КОМПЛЕКСУ**

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3  
Для телеграмм: Санкт-Петербург, 191311  
Тел.: (812) 576-62-80  
Тел./факс: (812) 576-62-34, 271-56-27  
E-mail: tek@lenreg.ru

10 ФЕВ 2014

№ 02-108/14-0-1

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Павловой С.Н.  
193232, г. Санкт-Петербург,  
ул. Шотмана, д.9, к. 1, кв. 37

Козловой Е. И.  
e-mail: stelkoz@yandex.ru

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее по тексту - Комитет) рассмотрел коллективное обращение членов садоводческого товарищества СНТ «Заходское» по вопросу отключений от электроэнергии для ремонта электрических сетей. По существу вопроса сообщая следующее.

СНТ «Заходское» подключено к электрическим сетям филиала ОАО «РЖД» «Октябрьская железная дорога». У СНТ «Заходское» должен быть заключен договор электроснабжения с энергосбытовой компанией ООО «Русэнергосбыт», гарантирующим поставщиком, на поставку электрической энергии, в котором определены условия и качество поставляемой электроэнергии в соответствии с категорией надежности потребителя. Обращаем внимание, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 27.12.2004г. №861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» в части Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии п.31 (б) и Правил устройства электроустановок, 7 издание, п. 1.2.21 электроснабжение потребителей СНТ «Заходское» осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, т.е. перерыв в электроснабжении допускается до суток, но не более 72 часов в год.

Ввиду вышесказанного, рекомендуем Вам обратиться в адрес правления СНТ «Заходское» с предложением о направлении претензии в адрес энергосбытовой компании ООО «Русэнергосбыт» - гарантирующего поставщика электроэнергии с целью урегулирования вопроса.

Первый заместитель  
Председателя комитета



Ю.В. Андреев

Исп. Фурсова Р. Б., 576-68-42



SHOT ON REDMI 9  
AI QUAD CAMERA